

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.)

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu
ul. Szewska 1, 61-760 Poznań

na wniosek złożony przez

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
KOMOPAL Sp. z o.o.
ul. Stefana Żeromskiego 25, 64-330 Opalenica**

w s z c z ą ł p o s t ę p o w a n i e

w sprawie zmiany decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu znak: PO.ZUZ.4.421.210.2018.KC z dnia 23 marca 2018 r. udzielającej Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej KOMPOAL Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie wprowadzania do odbiornika – rowu melioracji szczegółowej – oczyszczonych wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody w Opalenicy, zlokalizowanej przy ulicy Stefana Żeromskiego 25 w Opalenicy, w zakresie wzrostu maksymalnej rocznej oraz średniej dobowej ilości odprowadzanych wód popłucznych z SUW w Opalenicy do odbiornika: z $Q_{\max \text{ roczne}} = 12688,0 \text{ m}^3/\text{rok}$ na $Q_{\max \text{ roczne}} = 22265,0 \text{ m}^3/\text{rok}$ oraz z $Q_{\text{śr. d}} = 35,0 \text{ m}^3/\text{d}$ na $Q_{\text{śr. d}} = 61,0 \text{ m}^3/\text{d}$, pozostawiając pozostałe warunki ww. decyzji bez zmian.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań, w godzinach urzędowania: pn – pt 8⁰⁰ – 15⁰⁰

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Z-CA DYREKTORA
Arkadiusz Kozłowski